

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2022. október 19-i, munkaterv szerinti ülésére**

**Tárgy:** Önkormányzati döntések a megnövekedett rezsiköltségek hatásának kezelése érdekében

**Előterjesztő:** Papp Attila Csaba polgármester  
**Előkészítő:** Kovács Laura kirendeltségvezető

## Tisztelt Képviselő-testület!

Európa szerte emelkednek az energia árak, ez hazánkat sem kerüli el. Emiatt folyamatosan kapcsolatban állunk az önkormányzati intézményekkel az energiateljesítményt érintő kérdésekben. Az intézmények közül a Szákszendin Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában és a Faluházban gázfűtés van. A fűtéshez szükséges gáz mennyiségét az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) vásárolja a két intézmény. A hatályos szerződések szerint 2022. október 1. napjától 198 Ft/m<sup>3</sup> lesz a gáz ára a két intézményben. Mindkét intézményre van telepítve napelem. A Faluház esetén a napelemből a felhasznált energiamennyiség közel kétszeresét termelte meg 2021. július 1. napjától az 2022. június 29. napjáig terjedő időszakban. Az óvodában a napelemből az óvoda energiaszükségletének a háromszorosát termeli meg.

A Szákszendin Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központban és a telephelyeként működő Mini Bölcsődében villanyfűtés van. Mindkét intézményre van telepítve napelem. A szociális központ esetén a napelem az éves fogyasztás 23%-át termelte meg a 2021. évben. A mini bölcsőde esetén a napelemből a 2021. június 10. napjától 2022. június 3. napjáig tartó időszakban felhasznált energiamennyiség 30%-át termelte meg.

Az intézményvezetőktől bekértem rezsicsökkentésre, kiemelten a fűtési költségek csökkentésére irányuló intézkedési javaslatokat. Zách Gizella, a Szákszendin Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője javaslata a következő:

1. Az időjárást figyelembe véve a csoportszobák hőmérséklete hétköznap 6.30-tól 15.30-ig 20,5 °C. A termosztátot 15.30-tól 6.30-ig beállítják 16°C-ra. Hidegebb időjárás esetén 18°C-ra. (Felelős: Fodorné Pintér Veronika óvodapedagógus)
2. Péntek délután 16.30-tól temperáló fűtés (16°C) beállítása hétfő reggel 6.30-ig.
3. Az óvodavezető kéri a fűtésre optimalizált klímák beszerelésének lehetőségét megvizsgálni a csoportszobákba.
4. A csoportszobákban az alvás ideje alatt lekapcsolják a villanyt, ezzel is energiát spórolva.

Takács Gyöngyi, a Szákszendin Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vezetője a következő javaslatot tette a rezsicsökkentésre:

Szákszendin Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ esetén:

1. A foglalkoztató szobában, irodában, konyhában és előtérben hétköznap 7.00-tól 16.00-ig 20°C., 16.00-tól másnap reggel 7.00-ig 18 °C. Hétvégén temperáló fűtés 18 °C.
2. A szociális helyiségekben, előtérben hétköznap 7.00-tól 16.00-ig 18°C., 16.00-tól másnap reggel 7.00-ig 18 °C. Hétvégén temperáló fűtés 18 °C.
3. Felelős: Takács Gyöngyi intézményvezető, távolléte esetén Schekk Csilla gondozónő.

Szákszendin Mini Bölcsőde esetén:

1. A csoportszobában hétköznap 7.00-tól 17.00-ig 22°C., 17.00-tól másnap reggel 7.00-ig 18 °C. Hétvégén temperáló fűtés 18 °C.
2. Az átdobában, gyermekmosdóban, irodában, konyhában, öltözőben hétköznap 7.00-tól 17.00-ig 20°C., 17.00-tól másnap reggel 7.00-ig 18 °C. Hétvégén temperáló fűtés 18 °C.
3. A szociális helyiségben 18°C állandó hőmérséklet, a raktárban 15 °C állandó hőmérséklet.
4. Felelős: Klestenitzné Beke Ildikó szakmai vezető, távollétében Nemesné Lendvai Szabina kisgyermeknevelő.
5. A napelemből a rendszer energia termelése nem éri el a felhasznált energia mennyiség egyharmadát. Kéri hivatalos energetikai szakértő vizsgálni a napelemből a felhasznált energiát, tegyen javaslatot a hatékonyság növelésére.

A Faluház tekintetében Takács Tímea művelődésszervező javaslata a következő:

1. A fűtési szezonban a színházteremben 15 °C-on temperáló fűtés folyamatosan. Az esetleges használat esetén a fűtés beindítása, maximum 22 °C-ra. A színházterem kívüli részen munkaidő kezdetén bekapcsolja 20°C-ra, munkaidő végeztével beállítja 18 °C-ra.
2. A Faluházban található termosztátok nem digitálisak, ezért nem lehet őket beprogramozni. Kéri, hogy amennyiben lehetőség van rá, digitális termosztátok beszerelése.

**A 4 önkormányzati intézményben a következő szabályok betartását javaslom:**

- Adott intézmény működési idejében azokban a helyiségekben, ahol a foglalkozásokat tartják a 20-22 °C hőmérséklet elérése érdekében a termosztatikus szelepek 20 fokra kerüljenek beállításra.
- A bejövő hőmennyiséget minden intézményben csökkenteni kell: a szociális helyiségekben, raktárakban 18 foknál nagyobb hőmérséklet nem lehet, azokban a helyiségekben, ahol a működés szempontjából nem kell fűtést biztosítani, ott a radiátorokat el kell zárni.
- Adott intézmény napi működési idejének befejezését követően, továbbá a hétvégén az intézményben a hétfői működés kezdetéig csak temperáló fűtés mehet, a szabályozókkal a fűtést le kell zárni. A temperáló fűtés indításának kezdete legkésőbb 16-17 óra (intézmény nyitva tartásának függvényében), a fűtés újraindítása reggel 3-4 óra (időjárás függvényében).
- A Faluházban a szabályokat adott rendezvényhez igazítva kell figyelembe venni, a rendezvény ideje alatt a fűtés a fenti szabályok figyelembe vételével biztosítható.
- Felül kell vizsgálni a napelemrendszer működését, az egyes intézményekben kiegészítő fűtés kialakítását a megtermelt plusz energiamennyiség felhasználásával, a villanybojlerek használatát, a digitális termosztát használatát.
- Az intézményvezetőknek folyamatosan vizsgálniuk kell egyes funkciók, tevékenységek esetében adott napon, időszakban van-e lehetőség csökkenteni a fűtött helyiségeket, összevonni tevékenységeket, létszámokat.
- Az intézményvezető nevezzen ki egy felelőst adott intézményben, akik a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, koordinálja, szükség esetén nyilvántartást vezet.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

**Szákszend, 2022. október 13.**

**Papp Attila Csaba**

**polgármester**

**Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének  
.../2022. (...) határozata**

**önkormányzati döntésekről a megnövekedett rezsiköltségek hatásának kezelése érdekében**

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva:

1. Az önkormányzati intézményekben a rezsicsökkentés érdekében a fűtési rendszer kezeléséhez kapcsolódóan a következő szabályok betartását rendeli el:
  - 1.1 Adott intézmény működési idejében azokban a helyiségekben, ahol a foglalkozásokat tartják a 20-22 °C hőmérséklet elérése érdekében a termosztatikus szelepek 20 fokra kerüljenek beállításra.
  - 1.2 A bejövő hőmennyiséget minden intézményben csökkenteni kell: a szociális helyiségekben, raktárakban 18 foknál nagyobb hőmérséklet nem lehet, azokban a helyiségekben, ahol a működés szempontjából nem kell fűtést biztosítani, ott a radiátorokat el kell zárni.
  - 1.3 Adott intézmény napi működési idejének befejezését követően, továbbá a hétvégén az intézményben a hétfői működés kezdetéig csak temperáló fűtés mehet, a szabályozókkal a fűtést le kell zárni. A temperáló fűtés indításának kezdete legkésőbb 16-17 óra (intézmény nyitvatartásának függvényében), a fűtés újraindítása reggel 3-4 óra (időjárás függvényében).
  - 1.4 A Faluházban a szabályokat adott rendezvényhez igazítva kell figyelembe venni, a rendezvény ideje alatt a fűtés a fenti szabályok figyelembe vételével biztosítható.
  - 1.5 Felül kell vizsgálni a napelemrendszer működését, az egyes intézményekben kiegészítő fűtés kialakítását a megtermelt plusz energiamennyiség felhasználásával, a villanybojlerek használatát, a digitális termosztát használatát.
  - 1.6 Az intézményvezetőknek folyamatosan vizsgálniuk kell egyes funkciók, tevékenységek esetében adott napon, időszakban van-e lehetőség csökkenteni a fűtött helyiségeket, összevonni tevékenységeket, létszámokat.
  - 1.7 Az intézményvezető nevezzen ki egy felelőst adott intézményben, akik a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, koordinálja, szükség esetén nyilvántartást vezet.
2. Felkéri a polgármestert, vizsgálja meg az egyes intézményekben az alternatív fűtési megoldások kiépítésének lehetőségét.

<b>Határidő:</b>	a határozat kihirdetésére:	2022. október 21.
<b>Felelős:</b>	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző